



Kontortid: Hverdage 10-13, torsdag tillige 16-18,30, lørdag lukket

TEKNISK FORVALTNING

Approbationsafdelingen

Dato 12/8 1985

J. nr. 438-443/85 OZ/jl

Deres ref.

Bivi-Byg Aps,
Ll. Havdrupvej 6,
4622 Havdrup.

Vedr.: ejendommene matr.nr. 25-ff, 25-fe, 25-fd, 25-fc, 25-fb og 25-fa,
alle af Solrød by, Solrød, beliggende Boghvedemarken 41, 43, 45,
47, 49 og 51, Solrød Strand.

Vi bekræfter modtagelsen af byggeansøgninger - ændring tag - på ovennævnte
ejendomme. I forbindelse med arbejdet bedes De være specielt opmærksom på:

at gavlbeklædninger mod andre blokke - nærmere end 5 m - udføres som
BD-90 konstruktion eller tilsvarende,

at der etableres adgang til tagrummet (jvf. bygningsreglementets kap. 7.7.
stk. 4)

at tagrummet ikke benyttes,


at arbejdet udføres efter projekt, godkendt af grundejerforeningens general-
forsamling.

Kloak skal anmeldes til eftersyn.

Arbejdet kan herefter udføres - jvf. BR-S85.

* De resterende 3 sæt tegninger (der er kun modtaget 3 sæt tegninger til 6 huse)
bedes venligst fremsendt.

Med venlig hilsen


OTTO ZWISLER
bygningsinspektør

* Er fremsendt 09.